

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУСО НСО НОГЦ
В.И. Гоманков
2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1/1

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

№ 601 с/р/с/с 2018

- 1.1. Вид (наименование) объекта: государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630047 г. Новосибирск, ул. Северная, 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание, 778,7 кв.м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1950 г.; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018-2030гг.
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630047 г. Новосибирск, ул. Северная, 3
телефон +7(383)-225-84-28, e-mail: nohc@sznsk.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Новосибирская область (полномочия учредителя осуществляет Правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области)

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: г. Новосибирск, Красный проспект, 18, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: социальная защита населения

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), сохранившие способность к самообслуживанию и частично утратившие способность к самообслуживанию;

- граждане при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны уязвимыми или способны ухудшить условия их жизнедеятельности;

- физические лица;

- юридические лица;

- иные граждане, желающие получить услуги, которые предоставляет учреждение на платной основе

2.3. Виды услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-педагогические,

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Плановая мощность; посещаемость (количество обслуживаемых в день): 15-25 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус № 5,75; маршрутное такси № 45,311

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Даргомыжского»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 320 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 4-6 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): да, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С), ДУ (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, С), ДУ (Г, У), ДЧ-И (О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С) ДУ (О, У), ДЧ-И (Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С) ДУ (О, У), ДЧ-И (Г)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

Объект признан временно недоступным для следующих категорий инвалидов: инвалидов колясочников, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями рекомендуется обеспечить размещение информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком, обеспечить полную доступность. Для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации в санитарно – гигиенических помещениях, путях эвакуации, в местах оказания услуг.

Объект частично не доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в первую очередь для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках.

Добиться условной доступности объекта при оказании ситуационной помощи персонала и некоторых организационных мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

- устранить неровности на прилегающей территории с помощью дорожно-асфальтовых работ. На входе, в хорошо просматриваемом месте, разместить информационную табличку с телефоном сотрудника, который при необходимости окажет помощь инвалиду. Обратиться в Муниципальные органы с письмом об организации нанесения разметки, установки информационного знака «Стоянка для инвалидов».

Вход (ходы) в здание:

- лестница наружная (запасная) и входная площадка перед дверью (запасная): рассмотреть возможность текущего ремонта.

Установить яркую контрастную маркировку в форме круга или в форме прямоугольника на прозрачных полотнах дверей и ограждений.

Тамбур: установить противоскользящее покрытие.

Путь (пути) движения внутри здания:

- лестницы внутри здания (главная): установить тактильная полоса перед дверным проемом и лестничным маршем, контрастно-тактильные противоскользящие полосы на краевые ступени лестничного марша. Лестница наружная (эвакуационная): не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Лестница внутри здания:

установить тактильную полосу перед дверным проемом и лестничным маршем, контрастно-тактильные противоскользящие полосы на краевые ступени лестничного марша, двусторонние поручни. Лестницы в тамбуре: установить тактильную полосу перед дверным проемом и лестничным маршем, противоскользящее покрытие, контрастно-тактильные полосы на краевых ступенях лестничного марша, двусторонние поручни. Двери: технические мероприятия не возможны из-за особенностей строения здания. Расширять дверные проемы не целесообразно (основные виды услуг оказываются на втором этаже). Установить тактильные полосы перед дверными проемами. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): обучение персонала и отработать регламент оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- установить световые маяки для обозначения доступного выхода слабовидящим, установить индукционную петлю.

Санитарно-гигиенические помещения:

- приведение туалетной комнаты к установленным параметрам не возможно по техническим причинам. Установить опорные поручни, систему тревожной сигнализации (кнопку вызова персонала), световые оповещатели, опорные поручни, крючок для костылей. Подготовка и обучение персонала по сопровождению людей с ограниченными возможностями здоровья.

Система информации на объекте:

- установить информационное табло 600x500мм (ширифт брайля), знаки направления, доступности, пиктограммы. Требуется разместить тактильные средства информации о предоставлении услуги, выложенные ирифтом Брайля и на путях движения по территории, напольное покрытие

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования.

5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт – нет






(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении областного бюджета Новосибирской области)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования объекта: № 1/1, дата « » 20 г.

Должность, ФИО	Подпись
<p>Председатель комиссии: Начальник отдела безопасности и жизнедеятельности учреждения, Щеглов А.А.</p>	
<p>Заместитель председателя комиссии: Главный бухгалтер, Глуховская И.А.</p>	
<p>Члены комиссии: Заведующий отделением практической социальной геронтологии, Диптан А.В. Специалист по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям отдела безопасности и жизнедеятельности учреждения, Водяных С.Б.</p>	 
<p>Секретарь комиссии: Заведующий отделом развития услуг и организационно-методической работы</p>	
<p>Представители общественных организаций инвалидов: Представитель Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов, Колегов Е.Г.</p>	